





ЗАКАЗЧИК		ОБОРУДОВАНИЕ						СМАЗОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ				НАРАБОТКА	
№ ЗАКАЗЧИКА:		Компрессор ДЭН-75ШМ Шахтер Зав.№117						Gazpromneft Compressor Oil 46				Предыдущ.	
		Картер											
		Ответственный:											

№	Дата отбора	Дата лаборат	Внешний вид	Норма:									
				41.4-50,6	< 0,25	< 0,25	< 100						
				КВ 40 (мм2/с)	H2O вода (%)	Доля примесей, %	Металл, у/е.						
2	27.01.2021	01.02.2021	коричневый	49,53	0,04	0,02	2						
3	25.02.2021	01.03.2021	коричневый	49,5	0,03	0,08	0						
4	23.03.2021	05.04.2021	коричневый	49,78	0,03	0,04	7						



Отв.: Смирнова Е.И.
Дата: 05.04.2021

Комментарий результатов анализа текущей пробы:
После непродолжительной эксплуатации, рекомендуем проведение повторного анализа.



предостережение

ТИТАН

ООО Титан, г. Междуреченск, тел./факс: (38475) 64989

Подпись: 

М П

№ в системе CHECK: 002/0047/01